

ANALITIČKO IZVJEŠĆE ZA VODU ZA LJUDSKU POTROŠNJU**BR. 1245/18****Datum početka analize:** 2.5.2018.**Lokacija:** KOD CRKVE SVETI IVAN, KONTROLNI ORMARIĆ**Datum završetka analize:** 5.5.2018.

| Fizikalno-kemijski pokazatelj | Jedinica | Metoda | Rezultat | MDK |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
| Mutnoća | °NTU | *HRN EN ISO 7027-1:2016 | 1,3 | 4 |
| Boja | mg/l Pt/Co skale | HRN EN ISO 7887:2012 | < 5 | 20 |
| Miris | | HRN EN 1622:2008 | bez | bez |
| Okus | | HRN EN 1622:2008 | bez | bez |
| pH | pH jedinica | *HRN ISO 10523:2012 | 7,3 (Tuzorka= 17,3 °C) | 6,5 - 9,5 |
| Vodljivost (na T ref.=20°C) | µS/cm | *HRN EN 27888:2008 | 632 | 2500 |
| Utrošak KMnO4 | O ₂ mg/l | *HRN EN ISO 8467:2001 | < 0,43 | 5 |
| Slobodni klor | Cl ₂ mg/l | HRN EN ISO 7393-2:2018 | 0,20 | 0,5 |
| Kloridi | Cl ⁻ mg/l | *HRN ISO 9297:1998 Mod. metoda | 33,8 | 250 |
| Amonij | NH ₄ ⁺ mg/l | HRN ISO 7150-1:1998 | < 0,04 | 0,5 |
| Nitriti | NO ₂ ⁻ mg/l | HRN EN 26777:1998 | < 0,003 | 0,5 |
| Nitrati | NO ₃ ⁻ mg/l | *St. Meth. 4500-NO3 B (22. Izd.2012.) | 4,2 | 50 |
| Sulfati | SO ₄ ²⁻ mg/l | St. Meth. 4500-SO4 E (22. Izd. 2012.) | 102 | 250 |

Napomena: Izmjerene vrijednosti koje su pojačano tiskane NE udovoljavaju MDK (maksimalno dozvoljenim koncentracijama) prema zakonskim propisima navedenim u zaključku.

| Mikrobiološki pokazatelj | Jedinica | Metoda | Rezultat | MDK |
|--------------------------|-------------|------------------------------------|----------|-----|
| Ukupni koliform | broj/100 m | St. Meth. 9222 B (22.Izd. 2012.) | 0 | 0 |
| E.coli | broj/100 m | HRN EN ISO 9308-1:2014 Mod. metoda | 0 | 0 |
| Broj kolonija na 36 °C | broj/1 ml | HRN EN ISO 6222:2000 | 0 | 100 |
| Enterokoki | broj/100 ml | *HRN EN ISO 7899-2:2000 | 0 | 0 |
| Broj kolonija na 22 °C | broj/1 ml | HRN EN ISO 6222:2000 | 0 | 100 |